

BOLETIM TRIMESTRAL DOS SUBSISTEMAS DE ÁGUA DO SUL DO CONCELHO DE PAREDES

QUALIDADE + NOSSA ÁGUA

MAPA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE FONTAINHAS, GANDRA

Terceiro trimestre 2023:
de 1 de Julho a 30 Setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,33	0,69	0	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	145	145	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	14	14	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3,0	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4,0	0,34	0,34	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/L) ⁽¹⁾	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH4)	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio (µg/L Sb) ⁽¹⁾	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As) ⁽¹⁾	10,0	3,60	3,60	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L) ⁽¹⁾	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B) ⁽¹⁾	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO3) ⁽¹⁾	10,0	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd) ⁽¹⁾	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca) ⁽¹⁾	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10,0	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN) ⁽¹⁾	50,0	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl) ⁽¹⁾	250,0	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos (mg/L F) ⁽¹⁾	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Merúrio (µg/L Hg) ⁽¹⁾	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20,0	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos (mg/L NO3) ⁽¹⁾	50,0	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se) ⁽¹⁾	10,0	---	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na) ⁽¹⁾	200,0	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO4) ⁽¹⁾	250,0	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10,0	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L) ⁽¹⁾	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroeteno(µg/L) ⁽¹⁾	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,1	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total (µg/L) ⁽¹⁾	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona (µg/L) ⁽¹⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos (µg/L) ⁽¹⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilsimazina (µg/L) ⁽¹⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina (µg/L) ⁽¹⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetoato (µg/L) ⁽¹⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Diurão (µg/L) ⁽¹⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride (µg/L) ⁽¹⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
MCPA (µg/L) ⁽¹⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Dimetenamida-P (µg/L) ⁽¹⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Metribuzina (µg/L) ⁽¹⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Metolaclo (µg/L) ⁽¹⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Ometoato (µg/L) ⁽¹⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Simazina (µg/L) ⁽¹⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina (µg/L) ⁽¹⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
2,4-D	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Alfa total (Bq/L) ⁽¹⁾	0,10 ⁽²⁾	---	---	---	---	---	---	---
Beta Total (Bq/L) ⁽¹⁾	1,0 ⁽²⁾	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa total (mSv/L) ⁽¹⁾	0,1	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	---	---	---

Definições	
Controlo de Rotina:	tem como objetivo fornecer regularmente informações sobre a qualidade organolética e microbiológica da água destinada ao consumo humano, bem como sobre a eficácia dos tratamentos existentes, especialmente a desinfecção, tendo em vista determinar a conformidade da água com os valores paramétricos estabelecidos no Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de Agosto;
Controlo de Inspeção:	tem como objetivo obter as informações necessárias para verificar o cumprimento dos valores paramétricos do o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de Agosto;
Conservativos:	parâmetros em relação aos quais não há alterações desfavoráveis entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores, estando, neste caso, a EG em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.



	3.º Trimestre	
	Realizadas	Previstas
N.º de análises realizadas	21	21
% de análises realizadas	100%	
N.º de incumprimentos	0	
% de resultados conformes	100%	

	Anual (acumulado)	
	Realizadas	Previstas
N.º de análises realizadas	77	140
% de análises realizadas	55%	
N.º de incumprimentos	1	
% de resultados conformes	97%	

Nota 1 - Parâmetro (conservativo)	Nota 2 - Níveis de verificação (alerta)	Responsável pela Entidade Gestora:	 Alexandre Almeida
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):		Responsável da Qualidade da Água:	Eng.ª Mariana Frada
Durante o período em análise, não se registaram incumprimentos. Para informação mais detalhada sobre estes resultados, por favor dirija-se ao nosso serviço de atendimento.		Data de publicação no website	11 de novembro 2023