



NOTAS GERAIS

1. NAS TRAVESSIAS DE ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO OS CABOS DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR TUBOS.
2. TODOS OS TRAÇADOS E LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DEVERÃO SER CONFIRMADOS SOBRE OS DESENHOS DE ARQUITECTURA OU NAS REUNIÕES DE COORDENAÇÃO DE OBRA COM A PRESENÇA DO COORDENADOR DE TODOS OS PROSPECTOS
3. TODOS OS CABOS DE TRÁFEGO EXECUTADOS EM ZONAS QUE O TECTO FALSO NÃO É AMOVÍVEL/VISITÁVEL SERÃO ENTUBADOS

CLASSIFICAÇÃO MAIS COMUM IP 20 IK 04 AAA AB4 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AJ1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BB1 BC2 BD1 BE1 CA1 CE1

LEGENDA DEFINIÇÃO ÁREAS ACESSÍVEIS e NÃO ACESSÍVEIS	
	- ÁREA NÃO ACESSÍVEL PÚBLICO
	- ÁREA ACESSÍVEL PÚBLICO

 	REQUERENTE :	CÂMARA MUNICIPAL de PAREDES	
	LOCAL OBRA :	RUA PADRE MARCELINO da CONCEIÇÃO - PAREDES	
	PROJECTO :	PISCINAS MUNICIPAIS	
	ESPECIALIDADE :	PROJECTO de INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS	TEC. RESPONSÁVEL : JOSÉ PEDRO OLIVEIRA
DESIGNAÇÃO :		DEFINIÇÃO de ÁREAS ACESSÍVEIS e NÃO ACESSÍVEIS ao PÚBLICO CLASSIFICAÇÃO dos LOCAIS	