



PLANTA do PISO -1

LEGENDA CANALIZAÇÕES

	CANALIZAÇÃO EMBEEDIDA
	CANALIZAÇÃO À VISTA SOBRE ABRAÇADEIRAS EM PAREDE, TECTOS OU OCULTA NO DESVÃO DO TECTO FALSO
	CANALIZAÇÃO em CAMINHO de CABOS
	CANALIZAÇÃO em CALHA DLP
	CANALIZAÇÃO ENTERRADA

LEGENDA CÓDIGO de IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO de IDENTIFICAÇÃO	X - X - X
Exemplos	3ª COTA de INSTALAÇÃO do EQUIPAMENTO
4223.5	2ª ÍNDICE de PROTECÇÃO do EQUIPAMENTO
Y	1 IP 20
Duas tomadas Embebidas com IP 44 a 0,30m do Pavimento	2 IP 44
	3 IP 55
CT10.08	1ª TIPO de MONTAGEM do EQUIPAMENTO
Y	E EMBEEDIDO
Uma tomada em caixa técnica com IP 20 a 0,90m do Pavimento	S SALIENTE
	CT CAIXA TÉCNICA
	CP CAIXA de PAVIMENTO

NOTAS GERAIS

- NAS TRAVESSIAS DE ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO OS CABOS DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR TUBOS.
- TODOS OS TRAÇADOS E LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DEVERÃO SER CONFIRMADOS SOBRE OS DESENHOS DE ARQUITECTURA OU NAS REUNIÕES DE COORDENAÇÃO DE OBRA COM A PRESENÇA DO COORDENADOR DE TODOS OS PROJECTOS
- TODOS OS TRAÇADOS DE CABOS EXECUTADOS EM ZONAS QUE O TECTO FALSO NÃO É AMOVÍVEL/VISÍVEL SERÃO ENTUBADOS

NOTAS TOMADAS USOS GERAIS

- AS CAIXAS de PAVIMENTO INSTALADAS NO PAVIMENTO DEVEREM TER COMO CÓDIGOS MÍNIMOS: IP24 E K07.

LEGENDA de TOMADAS

	TOMADA MONOFÁSICA - IP 20
	TOMADA MONOFÁSICA, C/ TAMPA - IP 44
	TOMADA MONOFÁSICA - IP 65
	TOMADA TRIFÁSICA
	CAIXA TERMINAL

3	04.2021	REVISÃO GERAL - ALTERAÇÃO BAR	CG	JPO	JPO
2	03.2020	REVISÃO GERAL	CG	JPO	JPO
1	01.2020	PROJECTO DE EXECUÇÃO - ALTERAÇÕES ARQUITECTURA	CG	JPO	JPO
0	07.2019	PROJECTO DE EXECUÇÃO	CG	JPO	JPO
eml./rev.	data	descrição	des.	proj.	verif.

CIVITEC  
ENGENHARIA

REQUERENTE:

CÂMARA MUNICIPAL de PAREDES

LOCAL OBRA:

RUA PADRE MARCELINO da CONCEIÇÃO - PAREDES

PROJECTO:

PISCINAS MUNICIPAIS

ESPECIALIDADE:

PROJECTO de INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS

DESIGNAÇÃO:

TRAÇADO dos CIRCUITOS de TOMADAS de USOS GERAIS

TEC. RESPONSÁVEL:

JOSÉ PEDRO OLIVEIRA

NEXT  
ENGENHARIA