








NOTAS TOMADAS USOS GERAIS	
1. AS CAIXAS DE PAVIMENTO INSTALADAS NO PAVIMENTO DEVEM TER COMO CÓDIGOS MÍNIMOS: IP24 E IK07.	
LEGENDA de TOMADAS	
	TOMADA MONOFÁSICA - IP 20
	TOMADA MONOFÁSICA, C/ TAMPA - IP 44
	TOMADA MONOFÁSICA - IP 65
	TOMADA TRIFÁSICA
	CAIXA TERMINAL

NOTAS GERAIS

1. NAS TRAVESSIAS DE ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO OS CABOS DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR TUBOS.
2. TODOS OS TRAÇADOS E LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DEVERÃO SER CONFIRMADOS SOBRE OS DESENHOS DE ARQUITECTURA OU NAS REUNIÕES DE COORDENAÇÃO DE OBRA COM A PRESENÇA DO COORDENADOR DE TODOS OS PROJETOS
3. TODOS OS TRAÇADOS DE CABOS EXECUTADOS EM ZONAS QUE O TECTO FALSO NÃO É AMOVÍVEL/VISITÁVEL, SERÃO ENTUBADOS

 NEXT ENGENHARIA	REQUERENTE :	CÂMARA MUNICIPAL de PAREDES	
	LOCAL OBRA :	RUA PADRE MARCELINO da CONCEIÇÃO - PAREDES	
	PROJECTO :	PISCINAS MUNICIPAIS	
	ESPECIALIDADE :	PROJECTO de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	TEC. RESPONSÁVEL : JOSÉ PEDRO OLIVEIRA
	DESIGNAÇÃO :	TRAÇADO dos CIRCUITOS de TOMADAS de USOS GERAIS	