



PLANTA do PISO -1

LEGENDA CANALIZAÇÕES	
	CANALIZAÇÃO EMBEBIDA
	CANALIZAÇÃO À VISTA SOBRE ABRAÇADEIRAS EM PAREDE, TECTOS OU OCULTA NO DESVÃO DO TECTO FALSO
	CANALIZAÇÃO em CAMINHO de CABOS
	CANALIZAÇÃO em CALHA DLP
	CANALIZAÇÃO ENTERRADA

LEGENDA EQUIPAMENTOS	
CÓDIGO de IDENTIFICAÇÃO	X - X - X
Exemplos	3º: COTA de INSTALAÇÃO do EQUIPAMENTO
422.5	2º: ÍNDICE de PROTEÇÃO do EQUIPAMENTO
Y	1 IP 20
Duas tomadas Embéidas com IP 44 a 0,30m do Pavimento	2 IP 44
	3 IP 55
CT10.00	1º: TIPO de MONTAGEM do EQUIPAMENTO
Y	E EMBEBIDO
Uma tomada em caixa técnica com IP 20 a 0,90m do Pavimento	S SALIENTE
	CT CAIXA TÉCNICA
	CP CAIXA de PAVIMENTO

NOTAS GERAIS
1. NAS TRAVESSIAS DE ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO OS CABOS DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR TUBOS.
2. TODOS OS TRAÇADOS E LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DEVERÃO SER CONFIRMADOS SOBRE OS DESENHOS DE ARQUITECTURA OU NAS REUNIÕES DE COORDENAÇÃO DE OBRA COM A PRESENÇA DO COORDENADOR DE TODOS OS PROJECTOS
3. TODOS OS TRAÇADOS DE CABOS EXECUTADOS EM ZONAS QUE O TECTO FALSO NÃO É AMOVÍVEL/VISITÁVEL SERÃO ENTUBADOS

3	04/2021	REVISÃO GERAL - ALTERAÇÃO BAR	CG	JPO	JPO
2	03/2020	REVISÃO GERAL	CG	JPO	JPO
1	01/2020	PROJECTO DE EXECUÇÃO - ALTERAÇÕES ARQUITECTURA	CG	JPO	JPO
0	07/2019	PROJECTO DE EXECUÇÃO	CG	JPO	JPO
eml./rev.	data	descrição	des.	proj.	verif.



REQUERENTE:	CÂMARA MUNICIPAL de PAREDES
LOCAL OBRA:	RUA PADRE MARCELINO da CONCEIÇÃO - PAREDES
PROJECTO:	PISCINAS MUNICIPAIS
ESPECIALIDADE:	PROJECTO de INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
DESIGNAÇÃO:	TRAÇADO dos CIRCUITOS de EQUIPAMENTOS
TEC. RESPONSÁVEL:	JOSÉ PEDRO OLIVEIRA

